

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2020г.

Месяц	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу повреждённого оборудования	Причина аварии	Мероприятия по устранению причин аварии
январь	Аварийных отключений не происходило			
февраль	Аварийных отключений не происходило			
март	Аварийных отключений не происходило			
апрель	Аварийных отключений не происходило			
май	Аварийных отключений не происходило			
июнь	06.06.2020	06.06.2020	Аварийное отключение РП-715	испытания оборудования РУ 10 кВ
	27.06.2020	30.06.2020	повреждение КЛ 10 кВ, фидер 1721.	Ремонт КЛ 10 кВ (установка муфт)
июль	14.07.2020	14.07.2020	Аварийное отключение яч. № 8 в сторону КТП № 1	Ремонт КЛ 10 кВ, РП-715, яч. № 8-КТП № 1 (установка муфт)
август				
сентябрь				
октябрь				
ноябрь				
декабрь				