Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в 2020 году

Месяц	РП - 715	КТП № 1	КТП № 2	КТП № 3	КТП № 10	КТП № 11	КТП № 12	ТП № 1	ТП № 2	ТП № 3	ТП № 4
Январь	в ремонт не выводилось	выведен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось
Февраль	в ремонт не выводилось	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось
Март	в ремонт не выводилось	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось
Апрель	14.042020 выведен в ремонт ТСН-1 17.04.2020 введен в работу ТСН-1	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось
Май	Выведена в ремонт яч. № 11 (секционная) ремонт маслянго выключателя	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось
Июнь	Аварийный ремонт кабельной линии 10 кВ ф. 1721	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	Ремонт контура заземления	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	Ремонт контура заземления	в ремонт не выводилось
Июль	в ремонт не выводилось	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г ремонт КЛ 10 кВ 14.07.2020	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось
Август	Ремонт ТСН-2 с 08 по 17 августа Ремонт КЛ 10 кВ ф. 1722	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	03.082020 выведен в ремонт Т-1(№3595) 05.08.2020 введен в работу Т-1(№3595)	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось
Сентябрь	в ремонт не выводилось	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	Ремонт оборудования РУ 10 кВ Ремонт контура заземления	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось
Октябрь	в ремонт не выводилось	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	Ремонт оборудования РУ 0,4 кВ Ремонт сетей собственных нужд	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось
Ноябрь	в ремонт не выводилось	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	09.11.2020 выведен в ремонт силовой трансформатор No 219667 19.11.2020 введен в работу силовой трансформатор No 219667	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось
Декабрь	Аварийный ремонт кабельной линии 10 кВ ф. 1721	введен в ремонт Т 2 КТП № 1 10.05.2018г	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось	в ремонт не выводилось